


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1439

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1157
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2022/1157

 Richiedente
Applicant
M.B. SRL
Via Senato, 6 - 20121 MILANO (MI) - ITALY

 Item MED
MED item
 Descrizione
Description
MED/3.52
Estintori carrellati
Non-portable and transportable fire extinguishers

 Tipo
Type
FE135G MED

 Norme di prova
Testing standards
EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014

 Norme di riferimento
Reference standards
**SOLAS 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO
 Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-
 (2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

21/02/2023

 Prima emissione
First issue

 Rinnovo
Renewal

 Ultima emissione
Latest issue
20/02/2028

 Scadenza
Expiry
Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00